

数字式交流过电压、欠电压继电器使用说明



一、产品功能

(1) 具有过电压、欠电压及失压保护功能，过电压、欠电压整定值通过面板按键设置，兼作数字式交流电压表。

二、技术参数

参数名称	型号及参数值			备注
测量范围	EVR-AHL-100	EVR-AHL-500	EVR-AHL-H	EVR-AHL-H 需配置电压互感器，其他无需附件。
	0.0~99.9VAC	0~500VAC	10~9999VAC	
辅助工作电源	85~265VAC 或 110~360VDC			交直流通用
继电器最小响应时间	约 35 毫秒			
输出继电器容量	7A/250VAC 或 7A/30VDC (阻性负载)			1 常开 1 常闭 (带公共端)
误差	0.5 级			
功耗	≤4VA			
安装方式	开孔安装			
外形尺寸	96 mm×48 mm×112mm			
开孔尺寸	91mm×45mm			
重量	<400 克			
使用环境	温度: -20~60℃, 湿度: 10~85%			
防护等级	IP30			

三、参数设置及调试

参数表


名称	功能	型号设置范围		
		EVR-AHL-100	EVR-AHL-500	EVR-AHL-H
U1	电压互感器 1 次侧额定电压 (V)	无		500~9999
U2	电压互感器 2 次侧额定电压 (V)	无		90~1100
HH	过电压吸合值	0~99.9	0~500	100~U1
HL	过电压释放值	0~99.9	0~500	100~U1
LH	欠电压吸合值	0~99.9	0~500	100~U1
LL	欠电压释放值	0~99.9	0~500	100~U1
C0	继电器响应等级	0: 约 35 毫秒; 1: 约 100 毫秒; 2: 约 500 毫秒; 3: 约 1 秒; 4: 约 3 秒		
C1	复位方式选择	1: 手动, 0: 自动		
C2	被测电压频率选择	50/60Hz		
C3	欠电压继电器选择	0: 欠电压输出继电器释放, 1: 欠电压输出继电器吸合		

1. 参数调试:

(1) 过电压: 当被测电压正常时, 输出继电器不动作, 当被测电压超过过电压设定值 **HH** 时, 输出继电器动作。

(2) 欠电压: 欠电压及失压输出类型为同一个继电器, 当检测电压正常时, 其输出继电器动作方式受参数 C3 控制。

过电压、欠电压输出继电器的动作和被测电压变化的关系如下图所示: BC 段表示过电压保护区, 过电压继电器动作, OA、DE 段表示欠电压保护区, 欠电压继电器动作。设置 HL, LH 参数目的是设置回滞区, 防止被测电压在设置点波动较大时输出继电器频繁动作。




2. 参数修改:

将下部盖板扳下, 可以看到四个操作按钮, 其功能如下:

- (1) “SET”: 设置键。每按一次显示参数名称。
- (2) “▲”: 增加键。按 1 下, 相应位的数字加 1, 0~9~0 依次循环。
- (3) “▶”: 移位键。每按 1 下, 设置位循环右移。
- (4) “ESC”: 手动复位键/退出键。工作于手动复位方式时, 当被测电压恢复到正常值时, 按此键, 输出继电器复位到正常状态。在参数设置时, 作为设置退出键。

四、端子接线



端子号	说明	端子号	说明
1	被测电压输入 1	6	过电压输出继电器常开触点
2	被测电压输入 2	7	过电压输出继电器触点公共端
3	欠电压输出继电器常开触点	8	过电压输出继电器常闭触点
4	欠电压输出继电器触点公共端	9	辅助工作电源输入 1
5	欠电压输出继电器常闭触点	10	辅助工作电源输入 2

五、销售信息

南京英雷科电子技术有限公司

电话: 025-83422183 83406361 18951080568

网站: <http://www.elc-mcu.com>

地址: 南京市中山北路 281 号虹桥中心

传真: 025-83254398

E-mail: elcmcu@163.com

3. 设置步骤:

(1) 按动“SET”键, 直到下层数码管显示要修改的参数名称, 再按“▶”键, 显示该参数值, 并且最高位闪烁。如果要改变该参数值, 按“▲”键和“▶”进行修改。

(2) 按“SET”键, 保存修改后的数据, 并自动进入下一个参数的设置。如需退出设置状态, 按“ESC”即可。若在设置过程中, 10 秒内未按键, 则自动退出设置状态。

注意: 过电压参数设置要求 $HH \geq HL$, $HL > LH$, $LH \geq LL$, 否则设置窗口显示“F”, 需再按“SET”键重新设置。超出测量范围, 电压检测窗口显示: “F”

4. 其他功能键:

- (1) 校零: 无电压输入而仪表显示不为零, 同时按“ESC”和“▶”键置零。
- (2) 如需查看被测电压的最大值或最小值, 只需按“▲”键切换, 上面窗口即可查看, 最大值第一个字符为“H”, 最小值第一个字符为“L”。

5. 参数设置实例 (型号: EVR-AHL-500):

如设置过电压保护为 250V/50Hz, 欠电压保护为 180V, 响应时间在 100ms 左右, 电压在检测点的波动范围为 2V, 自动复位, 欠压时继电器吸合, 则各参数如下:

名称	HH	HL	LH	LL	C0	C1	C2	C3
设置值	250	248	182	180	1	0	50	1